



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского ок-
руга, городского округа Верхний Тагил
624140 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №170/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа посёлка Калиново (МБОУ СОШ п. Калиново)
(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоева А.В. №170 от «16» сентября 2021 года

в период с «23» сентября 2021г. по «23» сентября 2021г.

Главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Ки-
ровградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоевым Артемом

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Валерьевичем подполковником внутренней службы

(органа государственного пожарного надзора)

Государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградско-го ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Александровичем старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа посёлка Калиново, Скороходов Максим Леонидович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской фе-	01.08.2022	

		дерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
2.	Поэтажные двери, выходящие на лестничные клетки не оборудованы уплотнением в притворах.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	01.08.2022	
3.	На дверях помещений (для трудового обучения, книгохранилище, электрощитовая), отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	01.08.2022	

		<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p>		
4.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, для отделки пола применяются материалы, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (линолеум в тамбуре м/у кабинетом трудов для мальчиков и кабинетом №40, линолеум м/у кабинетами №45 и №46, линолеум м/у кабинетами №42 и №41, линолеум коридора 2-го этажа).</p>	<p>ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25.</p>	01.08.2022	
5.	<p>Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).</p>	<p>ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности</p>	01.08.2022	

		и пожаротушения до их замены в установленном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа посёлка Калиново, Скороходов Максим Леонидович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Главный государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоев Артем Валерьевич подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Государственный инспектор ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихин Антон Александрович старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)